石家庄市污染源自动监控疫情防控专报

（第 143 期）

石家庄市环境信息中心　　2020 年 6 月 24 日

为应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情，石家庄市环境信息中心自 2 月 2 日起，对全市相关医疗废物处置单位、生活垃圾焚烧单位、有医疗机构废水汇入的城镇污水处理厂的在线情况进行全天候监控。

【综合汇总情况】

根据石家庄市污染源自动监控系统数据显示，6 月 23 日涉疫企业无超标数据，2 条异常数据。

【异常情况】

6 月 23 日，涉疫企业赞皇县皇明污水处理厂出口氨氮超过 8 小时无变化，企业反馈原因为因零样管堵塞，导致仪器异常停机；元氏县医院废水排放口氨氮过 8 小时无变化，企业反馈原因为水质自动采样器未采到水样，仪器检测时取样杯中无水样导致仪器异常停机不能正常监测（详见附表）。

【其他】

在线数据显示，石家庄市医疗废物处置中心于6月23日19时至6月24日14时处于生产状态，氧含量保持在14%-16%之间，在线监控的各项污染物均达标排放。

鉴于企业每日为间歇性生产，停炉期间氧含量稳定于20%以上，停炉期间在线平台显示各项污染因子数据异常，为避免停炉期间平台误判，建议企业及时将启停炉信息提前录入平台。

数据填报：疫情防控专班　　**数据审核：唐小坤**

数据移交：庞　欣　　**数据签发：洪　纲**

呈：马立宁　李朝亮　马玉辰　李 哲　冀 平　王建立　王润东　周 群

送：监测处　各县（市）区分局　高新区生态环境局　循环化工园区生态环境

附表

6 月 23 日石家庄涉疫企业污染源自动监测数据异常统计表

行政区划	企业名称	监控点	污染因子	异常类型	浓度(mg/m³)	异常时间
赞皇县	赞皇县皇明污水处理厂	出口	氨氮	超过 8 小时不变	2.66	2020-06-23 10 时至 19 时
元氏县	元氏县医院	废水排放口	氨氮	超过 8 小时不变	12.41	2020-06-23 00 时至 07 时